

Bedienungsanleitung

Umformer UVA und UVA im Gehäuse LDG16

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitssymbole	2
2	Sicherheitshinweise.....	2
3	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	3
4	Betriebsicherheit	3
5	Lieferumfang	3
5.1	Gerätebeschreibung, Typenschild	4
6	Technische Beschreibung	4
6.1	Normenkonformitäten.....	4
6.2	Lagerbedingungen.....	4
6.3	Einsatzbedingungen	5
6.4	Kompatibilität	5
6.5	Gehäuse und Anschlussklemmen.....	5
6.6	Elektrische Daten	5
6.7	Messunsicherheit.....	6
7	Installation.....	6
7.1	Blockschaltbild	6
7.2	Anschlusspläne	7
7.2.1	Spannungsversorgung	7
7.2.2	Sensoreingang	8
7.2.3	Analogausgang	8
7.2.4	Relaisausgang.....	8
7.2.5	RS232 Schnittstelle	9
7.3	Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).....	9
7.4	Verbindungsleitung.....	10
8	Funktionsbeschreibung	10
9	Einstellungen.....	11
10	Funktionsprüfung	12
11	Erst-Inbetriebnahme	12
12	Betrieb	12
13	Außerbetriebnahme, Demontage.....	12
14	Inspektion	13
15	Instandhaltung	13
16	Bedeutung der LEDs.....	13
17	Kalibrierung	13
18	Beseitigung von Störungen	14
19	Rücksendung ins Werk	15
20	Entsorgung	15
21	Ersatzteile.....	15
22	Konformitätserklärung, Einbauerklärung	16

1 Sicherheitssymbole



Warnung! Bei Nichtbeachtung der Anweisung kann es zu schweren Personen- und Sachschäden kommen!



Wichtiger Hinweis! Nichtbeachtung kann zu einer Beschädigung des Gerätes oder zu Einschränkungen der Gerätefunktion führen!



2 Sicherheitshinweise

Lebens-, Verletzungsgefahr und Verursachung von Sachschäden.
Bedienungsanleitung vor erster Inbetriebnahme sorgfältig lesen.
Allgemeine Sicherheitshinweise und auch die in anderen Kapiteln der Bedienungsanleitung eingefügten Sicherheitshinweise beachten.

Es bestehen Gefahren:

- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise
- bei Veränderungen im Gerät durch den Kunden
- bei Betrieb des Geräts außerhalb der für dieses Gerät spezifizierten Betriebsbedingungen
- bei Betrieb der Umformer außerhalb der für diese Umformer spezifizierten Betriebsbedingungen
- bei Verwendung von nichtgeeigneten Stromversorgungen und Peripheriegeräten
- bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Gerätes

Gefahr durch elektrische Spannung, deshalb:

- bei Netzversorgung Verwendung nur des zugehörigen Steckernetzteils
- bei Anschluss des Geräts über USB an einen PC auf ordnungsgemäßen Anschluss des PCs an die Netzversorgung achten (Schutzkontakt, Erdung)
- bei Anschluss der Analogausgänge oder Analogeingänge des Geräts an Peripheriegeräte auf ordnungsgemäßen Anschluss der Peripheriegeräte an die Netzversorgung achten (Schutzkontakt, Erdung)



3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Messumformer UFA und UVA sind Geräte zur Messung von Strömungsgeschwindigkeit und Durchfluss. UFA zum Anschluss von Flügelrad-Strömungssonden FA bzw. FAR und Messrohren FA Di bzw. FAR Di. UVA zum Anschluss von Vortex-Strömungssonden VA40 und Messrohren VA Di. Die Geräte sind für den Einsatz in industrieller Umgebung bestimmt. Die Gehäuse LDG16 sind Hutschienengehäuse in Schutzart IP20, konzipiert für den Einsatz hauptsächlich in Schaltschränken. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem und unsachgemäßem Einsatz haftet der Hersteller nicht. Bauartliche Änderungen an den Messumformern dürfen nicht durchgeführt werden. Die Angaben auf dem Typenschild sind zu beachten, besonders die Angaben zur Versorgungsspannung.



4 Betriebssicherheit

Alle im Folgenden beschriebenen Schritte dürfen nur von dafür qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden!

Vor dem Auspacken des Gerätes Bedienungsanleitung sorgfältig lesen!

Nur bei bestimmungsgemäßer Handhabung des Gerätes ist ein sicherer Betrieb möglich. Nicht sachgemäßer Umgang kann zu schweren Personen- und Sachschäden führen.


5 Lieferumfang

- Umformer UFA oder UVA für Hutschienenmontage
- Bedienungsanleitung U327, Datenblatt
- CD-ROM mit PC-Konfigurationssoftware UCOM (optional)
- Schnittstellenkabel RS232 für PC-Anschluss COM-Schnittstelle (optional)
- USB-Adapter zusätzlich zum Schnittstellenkabel RS232 (optional)


Bitte kontrollieren Sie den Lieferumfang gemäß der Auflistung im Lieferschein/Technischen Blatt, das Sie mit der Geräteelieferung erhalten.

5.1 Gerätebeschreibung, Typenschild

Eines der folgende Typenschilder finden Sie auf der Seitenfläche des Gehäuses:



Typenschild Umformer UFA



Typenschild Umformer UVA

Type:	UFA	: Umformer für Flügelrad-Sensoren
	UVA	: Umformer für Vortex-Sensoren
S/N.:		: Seriennummer
Power:	230 VAC	: Versorgungsspannung 230 V Wechselspannung
	24 VDC	: Versorgungsspannung 24 V Gleichspannung
	12 VDC	: Versorgungsspannung 12 V Gleichspannung
Input:	FA/FAR	: Eingang für Flügelradsensoren FA oder FAR
	VA	: Eingang für Vortex-Sensoren
Filter:	...	: Filterung der Flügelrad-Eingangsfrequenz
Output:	4-20 mA	: Analogausgang Strom 4-20 mA
	0-10 V	: Analogausgang Spannung 0-10V
RS232:	...	: der Anschluss befindet sich hinter der Frontabdeckung

6 Technische Beschreibung

6.1 Normenkonformitäten

Die Umformer UFA / UVA sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gefertigt und berücksichtigen die entsprechenden Vorschriften, EU-Richtlinien und Normen.



6.2 Lagerbedingungen

Lagertemperatur: -30 bis +70 °C



6.3 Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur bei Betrieb	:	0 ... +50 °C
Einbauort	:	im Schaltschrank auf Hutschiene EN 50022
Schutzart	:	IP20
Einbaulage	:	keine Einschränkungen

6.4 Kompatibilität

An den Messwertumformer UFA können alle Höntzsch Flügelrad-Sonden FA bzw. FAR und alle Höntzsch Flügelrad-Messrohre FA Di bzw. FAR Di (ohne integrierten Messumformer) angeschlossen werden. Umformer UFA ersetzt die Umformer U2a mit FA- bzw. FAR-Eingang.

An den Messwertumformer UVA können alle Höntzsch Vortex-Sonden VA und alle Höntzsch Vortex-Messrohre VA Di (ohne integrierten Messumformer) angeschlossen werden. Umformer UVA ersetzt die Umformer U2a mit VA-Eingang.

6.5 Gehäuse und Anschlussklemmen

Das Gehäuse LDG16 ist für die Befestigung durch Aufschnappen auf 35mm Normschienen nach DIN EN 60715 und SN EN 50022 oder Schraubbefestigung vorgesehen. Das Gehäuse ist ein Isolierstoffgehäuse entsprechend den Vorschriften der Maschinen- und Automobilindustrie mit 16 berührsicheren Schraubklemmen nach DIN VDE 0100 und VGB4, für Adern mit Querschnitt 0,14 ... 4 mm².

Schutzart	:	Gehäuse IP40, Klemmen IP20
Material	:	Makrolon
Anschlüsse	:	durch Schraubklemmen
Außenmaße	:	B/H/T = 55/75/110 mm

6.6 Elektrische Daten

Versorgungsspannung, Netzversorgung:

230 V AC	(215 ... 255 V AC), 50 ... 60 Hz,	Leistung < 10 VA
24 V DC	(20 ... 27 V DC),	Leistung < 5 W
12 V DC	(10 ... 17 V DC),	Leistung < 5 W

Die Netzversorgung ist galvanisch getrennt von den UFA/UVA Ein- und Ausgängen.

UFA-Eingang Strömung v/FA bzw. v/FAR:

Für Höntzsch Flügelrad-Strömungssensoren FA und FAR ohne und mit \pm Richtungserkennung, in der Bauform als Sonde (ZS, TS ..., ZSR, TSR ...) und als Messrohr (FA Di, FAR Di ...). Zum Betrieb von Sensoren im Ex-Bereich Kategorie 2 ist ein Trenn-/Speisegerät (z. B. LDX2) zusätzlich erforderlich.

UVA-Eingang Strömung v/VA:

Für Höntzsch Vortex-Strömungssensoren VA, in der Bauform als Sonde (VA40 ...) und als Messrohr (VA Di ...). Zum Betrieb von Sensoren im Ex-Bereich Kategorie 1 und 2 ist ein Trenn-/Speisegerät (z. B. LDX2) zusätzlich erforderlich.

UFA-Analogausgang:

für FA u. FAR*:	4 ... 20 mA	=	0 ... x m/s	(bzw. m ³ /h),
für FAR:	4 ... 12 ... 20 mA	=	-x ... 0 ... +x m/s	(bzw. m ³ /h),
Endwerte x parametrierbar / Bürde max. 400 Ohm				

Alternativ:

für FA u. FAR*: 0 ... 10 V = 0 ... x m/s (bzw. m³/h),
 für FAR: 0 ... 5 ... 10 V = -x ... 0 ... +x m/s (bzw. m³/h),

Endwerte x parametrierbar / Impedanz 1 kOhm

* für Sensoren FAR, bei Parametrierung des Relais: ±Strömungsrichtung

UVA-Analogausgang:

4 ... 20 mA = 0 ... x m/s (bzw. m³/h),

Endwerte x parametrierbar / Bürde max. 400 Ohm

Alternativ:

0 ... 10 V = 0 ... x m/s (bzw. m³/h),

Endwerte x parametrierbar / Impedanz 1 kOhm

Relais:

(potentialfreier Umschaltkontakt), max. 300 mA / 27 V DC

Konfigurierbar als Grenzwert v, Mengen-Impuls oder ±Strömungsrichtung (siehe Kapitel 8 Funktionsbeschreibung)

RS232 Schnittstelle:

Kommunikation mit UCOM, (siehe Kapitel 8 Funktionsbeschreibung)

9600 Baud, 8Bit, keine Parität, 2 Stoppbits, Xon/Xoff

6.7 Messunsicherheit

Erfassung der Messfrequenz (bei 1000 Hz) : <0,1%

Analogausgang (Endwert) : <0,15%

Linearitätsfehler : <0,1%



Temperaturkoeffizient : <20 ppm/K (dies entspricht bei 25 °K Temperaturunterschied <0,05%)



7 Installation

Für das Errichten der Messanlage sind die gültigen nationalen Vorschriften für Errichtung elektrischer Anlagen sowie die allgemeinen Regeln der Technik und diese Bedienungsanleitung maßgebend.

7.1 Blockschaltbild





7.2 Anschlusspläne

Der elektrische Anschluss muss gemäß dem zugehörigen Verdrahtungsplan durchgeführt werden. **Falschanschluss kann zur Gefährdung von Personen und zur Zerstörung der Elektronik führen.**

Umformer nicht unter Netzspannung installieren bzw. verdrahten. Ein **Nichtbeachten kann zur Gefährdung von Personen und zur Zerstörung der Elektronik führen.**

Abhängig von der Gerätekonfiguration ist hierbei einer der folgenden Anschlusspläne zu berücksichtigen. Anschlusspläne für Messsysteme in kundenspezifischer Ausführung werden separat mitgeliefert.





7.2.1 Spannungsversorgung



Vor Anlegen der Versorgungsspannung ist zu prüfen, ob diese sich innerhalb der Spezifikation befindet. Die Angabe zur Versorgungsspannung befindet sich bei den Messumformern UFA und UVA auf dem Typenschild, das auf der Seitenwand des Gehäuses angebracht ist.



Bei Versorgungsspannung 230 V AC ist darauf zu achten, dass die blanken Stellen der Klemmen und Anschlussleitungen nicht von Personen berührt werden, solange die Leitungen unter Spannung stehen!





7.2.2 Sensoreingang



Hat das Sensorgehäuse Kabeleinführungen, wird die Abschirmung der Sensoranschlussleitung in der Kabeleinführung kontaktiert.

7.2.3 Analogausgang




Die Angabe zum Typ des Analogausgangs befindet sich bei den Messumformern UFA und UVA auf dem Typenschild, das auf der Seitenwand des Gehäuses angebracht ist.

Der Endwert des Analogausgangs ist über die RS232-Schnittstelle mit der PC-Software UCOM parametrierbar. Der kundenspezifisch programmierte Wert ist in den Lieferunterlagen dokumentiert.

7.2.4 Relaisausgang

Der Schließkontakt des Relais ist in Ruhestellung gezeichnet (Relaisspule stromlos).

Die Funktion des Relaisausgangs und die dazugehörigen Einstellparameter sind über die RS232 Schnittstelle mit der PC-Software UCOM parametrierbar. Die kundenspezifischen Einstellungen sind in den Lieferunterlagen dokumentiert.



7.2.5 RS232 Schnittstelle



Abb 1: Frontabdeckung mit Schraubendreher entfernen




Abb 2: Anschluss RS232 Schnittstellenkabel mit RJ22 Stecker bei geöffneter Frontabdeckung

Der RS232 Schnittstellenanschluss befindet sich hinter der Frontabdeckung. Nach Entfernung der Frontabdeckung (siehe Abb 1) kann der RJ22 Stecker der PC-Anschlussleitung an der Buchse angeschlossen werden (siehe Abb 2). Der Anschluss am PC erfolgt an einer COM-Schnittstelle oder über einen optional lieferbaren USB-Adapter.



7.3 Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

- Alle Verbindungsleitungen möglichst kurz halten.
- Bei Leitungswegen mit über 30 m Länge oder bei starken elektromagnetischen Störungen auf dem Leitungsweg zwischen Sensor und Auswerteeinheit ist die Verwendung von doppelt geschirmter Leitung zu empfehlen; hierzu die innere Abschirmung einseitig am Auswertegerät auflegen, die äußere Abschirmung beidseitig großflächig und niederohmig am Sensor und an der Auswerteeinheit bzw. am Schaltschrank auflegen.
- Keine Leitungsschleifen legen!
- Nicht belegte Adern einer Leitung beidseitig auf Schutzpotential legen!
- Leitungen so nahe wie möglich am Bezugspotential wie beispielsweise Seitenwänden, Montageplatten oder Stahlträgern verlegen.
- Beim Betrieb von Frequenzumrichtern besteht die Gefahr einer Beeinflussung durch HF-Störaussendung. Deshalb den Netzeingang des Frequenzumrichters über einen Funkentstörfilter gegen aktive Störaussendungen entkoppeln. Dies erhöht zudem die passive Störfestigkeit der Anlage.
- Zwischen Motoren und Umrichtern nur geschirmte, mit beidseitiger Schirmauflage versehene Motorleitungen verwenden.
- Störaussendende Leitungen von Messleitungen und Auswerteeinheiten räumlich trennen. Messleitungen ggf. in metallischem Schutzrohr verlegen.
- Metallische Teile in Schaltschränken wie beispielsweise Baugruppen-Träger mit Steuerelektronik oder Montageplatten - großflächig und HF-mäßig sehr gut leitend verbinden.
- Im selben Stromkreis eingebaute Relais, Schütze und Magnetventile durch Funkenlöschkombinationen bzw. überspannungsbegrenzende Bauteile beschalten.
- Den Schirm von analogen Signalleitungen nur einseitig - möglichst am Auswertegerät - und niederohmig auflegen. Ungeschirmte Leitungen verdrehen, dies wirkt gegen symmetrische Störeinkopplungen.
- Den Schirm von digitalen Signalleitungen beidseitig großflächig auflegen. Bei Potentialunterschieden zwischen diesen Punkten empfiehlt es sich, einen getrennten Potentialausgleichsleiter zu verlegen.
- Für Verbindungen an Anschlussleitungs-Trennstellen bevorzugt abgeschirmte Steckverbinder vorsehen. Bei Verwendung von Klemmen sollten diese in einem HF-dichten Gehäuse untergebracht werden, wobei EMV-gerechte Kabeleinführungen eingesetzt werden sollten. Äußere Schirmung der Anschlussleitungen an der Kabeleinführung kontaktieren.

7.4 Verbindungsleitung

Für die Verbindung zwischen Sensor und Auswertegerät kann bei kurzen Leitungswegen und geringen elektromagnetischen Störungen eine Leitung des Typs LiYCY mit einfachem Kupfer-Abschirmgeflecht verwendet werden. Bei längeren oder stark elektromagnetisch gestörten Leitungswegen sollte eine doppelt geschirmte Leitung des Typs LiYCY-CY verwendet werden.

Für die Verbindung zwischen Sensor und Auswertegerät kann bei kurzen Leitungswegen und geringen elektromagnetischen Störungen eine Leitung des Typs LiYCY mit einfachem Kupfer-Abschirmgeflecht verwendet werden. Bei längeren oder stark elektromagnetisch gestörten Leitungswegen sollte eine doppelt geschirmte Leitung des Typs LiYCY-CY verwendet werden.

Sensor FA $2 (3) \times 0,25 \text{ mm}^2$
 Sensor FAR $3 (4) \times 0,25 \text{ mm}^2$
 Der maximal zulässige Leiterwiderstand je Ader beträgt 25 Ohm.
 Die maximal zulässige Betriebskapazität zwischen 2 Adern beträgt 1,5 nF.

Sensor VA $3 \times 0,25 \text{ mm}^2$
 Der maximal zulässige Leiterwiderstand je Ader beträgt 15 Ohm.

Leiterwiderstände für feindrätige Leiter:

ca. 79 Ohm/km bei Aderquerschnitt $0,25 \text{ mm}^2$
 ca. 39 Ohm/km bei Aderquerschnitt $0,50 \text{ mm}^2$
 ca. 26 Ohm/km bei Aderquerschnitt $0,75 \text{ mm}^2$

8 Funktionsbeschreibung

Messumformer UFA zum Anschluss von Flügelrad-Sonden FA und FAR (richtungserkennend) und von Flügelrad-Messrohren FA Di und FAR Di (richtungserkennend) zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit oder des Volumenstroms von Luft/Gasen und Wasser/Flüssigkeiten.

Messumformer UVA zum Anschluss von Vortex-Sonden VA und Vortex-Messrohren VA Di zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit oder des Volumenstroms von Luft/Gasen.

Die vom Strömungssensor kommende zur Geschwindigkeit proportionale Signalfrequenz wird umgewandelt in ein lineares **Analogausgangssignal** 4-20 mA oder 0-10 V. Der Analogendwert ist parametrierbar. Bei richtungserkennender Messwerterfassung kann der Nullpunkt in der Mitte des Analogbereichs gewählt werden oder die Richtungserkennung erfolgt mit Hilfe des Relaisausgangs:

für FA und FAR*:	4 ... 20 mA	=	0 ... x m/s (bzw. m^3/h)
für FAR:	4 ... 12 ... 20 mA	=	-x ... 0...+x m/s (bzw. m^3/h)
für VA:	4 ... 20 mA	=	0 ... x m/s (bzw. m^3/h)
alternativ:			
für FA und FAR*:	0 ... 10 V	=	0 ... x m/s (bzw. m^3/h)
für FAR:	0 ... 5 ... 10 V	=	-x ... 0...+x m/s (bzw. m^3/h)
für VA:	0 ... 10 V	=	0 ... x m/s (bzw. m^3/h)

* für Sensoren FAR bei Parametrisierung des Relais (s. u.): \pm Strömungsrichtung

Die Betriebsgeschwindigkeit bzw. der Betriebsvolumenstrom kann durch Eingabeparameter für Temperatur und Druck umgewertet werden auf Normgeschwindigkeit bzw. Normvolumenstrom.

Ein **Relaisausgang** (Umschaltkontakt) kann für **1 der 3** folgenden **Funktionen** parametrierbar werden:

- als **Grenzwert** für die Strömungsgeschwindigkeit oder den Volumenstrom:
Strömungsgeschwindigkeit $<$ oder $=$ Grenzwert : Relaiskontakt in Ruhestellung
Strömungsgeschwindigkeit $>$ Grenzwert : Relaiskontakt in Arbeitsstellung
- als **Mengen-Impuls** für die Mengemessung:
max. Pulsfrequenz 1 Hz pro Volumeneinheit, Pulsdauer 0,5 s,
z. B. 1 Impuls pro 1, 10 oder 100 m³ bzw. 1, 10 oder 100 Liter
- als **±Strömungsrichtung** ** (nur für Sensoren FAR):
+Richtung: Relaiskontakt in Ruhestellung
- Richtung: Relaiskontakt in Arbeitsstellung
** Analogausgang (s. o.) ist dann nur Betrag der Strömung, ohne Richtung

Selbstdiagnose gemäß NAMUR NE43:

Bei Analogausgang 4 ... 20 mA:

Kein Fehler : Analogausgang = 4 mA (Strömungsgeschwindigkeit = 0)
oder Analogausgang $>$ 4 mA (Strömungsgeschwindigkeit $>$ 0)

Fehler : Analogausgang $<$ 3,6 mA

Bei Analogausgang 0 ... 10 V:

Kein Fehler : Analogausgang = 0 V (Strömungsgeschwindigkeit = 0)
oder Analogausgang $>$ 0 V (Strömungsgeschwindigkeit $>$ 0)

Fehler : Analogausgang $<$ -0,2 V

Überwachung von Spannungsversorgung, Messwerterfassung, Sensor-Interface, Parametereinstellungen (siehe Kapitel 17 Beseitigung von Störungen).

Bei Vorschaltung eines Trenn-/Speisegeräts z.B. LDX2 vor den Umformer UVA oder UFA muss die Sensor-Überwachung ausgeschaltet sein (siehe Kapitel 9 Einstellungen)

PC-Schnittstelle RS232

dient zur Änderung der Kalibrierdaten und Einstellparameter.

Hierzu frontseitige Abdeckung entfernen (siehe Foto Kapitel 7.2.5 Abb 1).

PC-Anschlussleitung (optional) mit Steckverbinder RJ22 in Dose des Umformers stecken (siehe Abb 2).
Andere Leitungsseite mit RS232-Dose des PCs verbinden.

Soll der Anschluss am PC über einen USB-Anschluss erfolgen, so muss ein optional erhältlicher USB / RS232 Schnittstellenkonverter zwischengeschaltet werden.

Die Änderung der Einstellung kann nun nach Starten des PC-Programms UCOM (optional) vorgenommen werden (siehe Kapitel 9 Einstellungen).

9 Einstellungen

Die folgenden Einstellparameter sind mit der PC-Software UCOM auslesbar und änderbar.
Die kundenspezifischen Einstellungen dieser Parameter sind im Parameter-Ausdruck dargestellt, der den Lieferdokumenten beiliegt.

Bedienungsanleitung PC-Software UCOM siehe Dokument U385.



10 Funktionsprüfung

ohne angeschlossenen Strömungssensor

(Abschnitt 7.2.1 Spannungsversorgung beachten)

(Abschnitt 7.2.3 Analogausgang beachten)

nach Anlegen der Versorgungsspannung leuchtet die grüne LED und die gelbe LED.

Der Analogausgang liefert einen Wert zwischen 3,4 mA und 3,6 mA bei Stromausgang bzw. einen Wert zwischen -0,3 V und -0,2 V bei Spannungsausgang.



11 Erst-Inbetriebnahme

mit angeschlossenem Strömungssensor

(siehe Kapitel 7.2.1 Spannungsversorgung beachten)

(siehe Kapitel 7.2.2 Sensoreingang beachten)

(siehe Kapitel 7.2.3 Analogausgang beachten)

Nach Anlegen der Versorgungsspannung leuchtet die grüne LED, die gelbe LED ist ausgeschaltet.

Keine Strömung am Strömungssensor: die grüne LED leuchtet permanent, der Analogausgang liefert bei Stromausgang einen Wert von 4 mA (bzw. 12 mA je nach Konfiguration bei richtungserkennenden FAR-Sensoren, siehe Kapitel 8 Funktionsbeschreibung) bzw. bei Spannungsausgang einen Wert von 0 V (bzw. 5 V je nach Konfiguration bei richtungserkennenden FAR-Sensoren, siehe Kapitel 8 Funktionsbeschreibung)

Strömung am Strömungssensor: die grüne LED blinkt, der Analogausgang liefert einen Analogwert abweichend von den Nullströmungsbedingungen (siehe oben).



12 Betrieb

(siehe Kapitel 6.3 Einsatzbedingungen beachten)

(siehe Kapitel 6.6 Elektrische Daten beachten)



13 Außerbetriebnahme, Demontage

Vor dem Abklemmen der Anschlussleitungen ist sicherzustellen, dass die Versorgungsspannung abgeschaltet ist.



14 Inspektion

Überprüfen der LEDs, (siehe Kapitel 8 Funktionsbeschreibung, Selbstdiagnose)



15 Instandhaltung

Nur rückstandsfrei trocknende Reinigungsmittel verwenden, die mit den Gehäuse-Werkstoffen verträglich sind.

Reparaturen dürfen nur von der Höntzsch GmbH & Co. KG ausgeführt werden.

16 Bedeutung der LEDs

LED Grün	LED Gelb	Beschreibung
Aus	Aus	Keine Spannungsversorgung
An	Aus	Spannungsversorgung ok, kein Fehler, keine Strömung vorhanden
Blinkt	Aus	Spannungsversorgung ok, kein Fehler, Strömung vorhanden
An	An	Spannungsversorgung ok, Parameterfehler und/oder Sensorfehler, keine Strömung vorhanden
Blinkt	An	Spannungsversorgung ok, Parameterfehler, Strömung vorhanden

17 Kalibrierung

Die Umformer UFA und UVA besitzen eine hervorragende Langzeitstabilität. Dennoch ist es sinnvoll, die Geräte in gewissen Zyklen einer Kalibrierung zu unterziehen. Die Zeitdauer zwischen zwei Kalibrierungen hängt von den individuellen Einsatzbedingungen und von der tolerierbaren Messwertabweichung ab. Deshalb sollten die Kalibrierzyklen bei Einsatzbeginn sicherheitshalber kürzer gewählt werden. Bei 'normalen' Betriebsbedingungen kann als Anhaltspunkt ein Kalibrierzyklus von ca. 3-5 Jahren angesetzt werden.

Der Umformer muss zur Kalibrierung ins Werk zurückgesandt werden. Hierzu bitte Kapitel 19 Rücksendung ins Werk beachten!

18 Beseitigung von Störungen

Störung	Ursache	Störungsbehebung
grüne LED aus	keine Spannungsversorgung	Anschlussleitungen prüfen, Spannung an Anschlussklemmen messen
	Elektronik Umformer defekt	Rücksendung ins Werk
Analogausgang = Fehler (< 3,6 mA bzw. < -0,2 V), grüne LED an	Anschlussleitungsbruch oder Kurzschluss	Klemmenanschluss prüfen, Leitung auf Durchgang prüfen, erforderlichenfalls austauschen
	Elektronik Umformer defekt	Rücksendung ins Werk
Analogausgang = Fehler (< 3,6 mA bzw. < -0,2 V), grüne LED blinkt	Parameterfehler	Parameter mit PC-Software UCOM prüfen, neue Checksumme speichern. (oder Rücksendung ins Werk)
	Elektronik Umformer defekt	Rücksendung ins Werk
Analogausgang = 4 mA, kein Messwert	Sensor verunreinigt	Sensor gemäß Reinigungs-Anleitung des Sensors säubern
	Profilmfaktor 0,000 eingestellt	Profilmfaktor auf zur Nennweite und Sensortyp gehörenden Profilmfaktor einstellen
Messwert zu klein	Sensor verunreinigt	Sensor gemäß Reinigungs-Anleitung des Sensors säubern
	Profilmfaktor zu klein eingestellt	Profilmfaktor auf zur Nennweite und Sensortyp gehörenden Profilmfaktor einstellen
	Ein-/Auslaufstrecke zu kurz	Sensorposition ändern, Strömungsverhältnisse durch Strömungsgleichrichter verbessern
	drallbehaftete Strömung	Sensorposition in Strömungsrichtung verlegen, Strömungsgleichrichter vorsehen
	Bei Vortex VA-Sensoren: verringerte akustische Kopplung in den Sensorelementen als Folge von starker Vibration oder Schlag	Sensor zur Funktionsprüfung ins Werk senden.
	Bürde am Stromausgang größer als in den technischen Daten spezifiziert. Dies führt zu richtigen Ausgabewerten bei kleinen und zu nicht mehr zunehmenden Ausgabewerten im oberen Teil des Messbereichs.	Widerstandswert der Bürde verkleinern
	Falsche Skalierung des Analogausgangs	Einstellung prüfen, ggf. ändern
Messwert zu groß	Profilmfaktor zu groß eingestellt	Profilmfaktor auf zur Nennweite und Sensortyp gehörenden Profilmfaktor einstellen
	EMV-Problem	siehe Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

19 Rücksendung ins Werk

Für Umformer UFA und UVA sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Für Rücksendungen von zugehörigen Sensoren ist das Gerät gründlich zu reinigen (s. Reinigungsanleitung des Sensors). Für die mit dem Sensor in Kontakt gekommenen, eventuell in die Hohlräume des Sensors eingedrungenen Stoffe ist ein Gefahrenhinweis oder eine Unbedenklichkeitserklärung abzugeben. Falls nicht ausgeschlossen werden kann, dass dem Gerät gefährliche Stoffe anhaften, ist detailliert aufzuführen, welche Schutzmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät zu ergreifen sind.

20 Entsorgung

Der Kunde übernimmt die Pflicht, die gelieferten Geräte nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften (ElektroG) ordnungsgemäß zu entsorgen.

21 Ersatzteile




Abb.3 Sicherung TR5

Sicherung Typ TR5 zugänglich nach Abnehmen der Frontabdeckung in der Abb.3 oben rechts sichtbar:

für 230 V AC	TR5-T 100 mA	Best.Nr. e025/023
für 24 V DC	TR5-T 500 mA	Best.Nr. e025/024
für 12 V DC	TR5-T 500 mA	Best.Nr. e025/024

Die Sicherung ist im Sockel gesteckt



Sicherung nur bei abgeschalteter Versorgungsspannung wechseln

22 Konformitätserklärung, Einbauerklärung

Wir, die Höntzsch GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Str. 37
D-71334 Waiblingen

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Messumformer UVA im Gehäuse AS102

den Vorschriften der folgenden Richtlinien/Fachgrundnormen entspricht:

Bestimmung der Richtlinie	Nummer der Normen
2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
2014/68/EU: Druckgeräte richtlinie	
2006/42/EG: EG-Maschinenrichtlinie	
Norm: Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte	EN 61010



Waiblingen, 14.01.2021

Jürgen Lempp / Geschäftsführer

Höntzsch GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Straße 37
D-71334 Waiblingen
Tel: +49 7151 / 17 16-0
E-Mail: info@hoentzsch.com
Internet: www.hoentzsch.com

Änderungen vorbehalten